Service de l'eau
case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

AIEHJ
Association intercommunale des Eaux du Haut-Jorat
A l'att. de M. Wilson Cardoso
Route de Peyres-Possens 27

1062 Sottens

Analyse n°120711

dossier traité par M. F. Khajehnouri
tél. direct 021 315 99 21
e-mail direct: fereidoun.khajehnouri@lausanne.ch
notre référence: CL 00.AIEHJ.120711

Lausanne, le 20-07-2023

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.AIEHJ.120711**	Provenance de l'échantillon	Association AIEHJ
Date prélèvement	06-06-2023	Lieu de prélèvement	23 - Commune de Poliez-Pittet -
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Code canton	2812 - eau de boisson dans le réseau de distribution
Date d'analyse	07-06-2023 au 12-06-2023	Préleveur	Client externe

Paramètres microbiologiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ABA-13*	Escherichia coli	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-03*	Entérocoques	non décelé	UFC/100ml	VM: max. 0
MON-ABA-12*	Germes aérobies mésophiles	2	UFC/ml	VM : Max. 300

VM: Valeur maximale selon OPBD**
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau
case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.AIEHJ.120711**	Provenance de l'échantillon	Association AIEHJ
Date prélèvement	06-06-2023	Lieu de prélèvement	23 - Commune de Poliez-Pittet -
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Code canton	2812 - eau de boisson dans le réseau de distribution
Date d'analyse	06-06-2023 au 07-06-2023	Préleveur	Client externe

Paramètres physico-chimiques

Méthode	Paramètre	Résultat	Unité	Norme
MON-ALA-58	Bromures	10.3	µg/l	
MON-ALA-58	Chlorures	4.2	mg/l	VM: max. 250
MON-ALA-58	Fluorures	<0.5	mg/l	VM: max. 1.5
MON-ALA-58	Nitrates	14.4	mg/l	VM: max. 40
MON-ALA-58	Sulfates	10.4	mg/l	VE: max. 50
MON-ALA-58	Calcium	73.2	mg/l	
MON-ALA-58	Dureté totale	23.0	°f	
MON-ALA-58	Magnésium	11.5	mg/l	
MON-ALA-58	Potassium	<0.5	mg/l	VE: < 5
MON-ALA-58	Sodium	3.8	mg/l	VM: max. 200
MON-ALA-04*	Carbone organique total	<0.50	mg C/l	VI: ≤ 2.00 mg C/l
MON-ALA-62*	Conductivité	438	µS/cm	VE: 200 - 800
MON-ALA-62*	Consommation acide	4.24	mmol/l	
MON-ALA-62*	Dureté carbonnatée	21.2	°f	
MON-ALA-62*	Hydrogénocarbonate	255.6	mg/l	
	pH	7.14		VE: 6.8-8.2
MON-ALA-53	Ammonium	<0.010	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Nitrites	<0.005	mg/l	VM: max. 0.1
MON-ALA-53*	Phosphate	<0.020	mg p/l	VM: max. 1
MON-ALA-17	Turbidité	0.04	NTU	VI: ≤ 1.0 NTU

VM: Valeur maximale selon OPBD** VI: Valeur indicative selon OPBD** VE : Valeur d'expérience selon directive W12 de la SSIGE ***
* Méthodes faisant partie du domaine accrédité
** Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public
*** Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux

Conclusion Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Service de l'eau
case postale 7416 – 1002 Lausanne

Ville de Lausanne

Rapport d'analyses

N° échantillon	**CL 00.AIEHJ.120711**	Provenance de l'échantillon	Association AIEHJ
Date prélèvement	06-06-2023	Lieu de prélèvement	23 - Commune de Poliez-Pittet -
Méthode de prélèvement	MON-EPR-01	Préleveur	Client externe

Conclusion globale Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés (OPBD**).

Responsable du contrôle de l'eau

Fereidoun Khajehnouri
Dr ingénieur – chimiste

Le rapport d'analyse ne doit pas être reproduit partiellement, sans approbation écrite du laboratoire du service de l'eau.
Des renseignements complémentaires sur les méthodes d'analyse utilisées peuvent être obtenus auprès du laboratoire.
Nous attirons votre attention sur le fait que si l'échantillon que vous nous avez confié n'a pas été prélevé par notre laboratoire, notre responsabilité ne saurait être engagée au-delà de la partie strictement analytique.
Les résultats ne concernent que l'échantillon soumis à l'analyse.